

# Nachweis

## Prüfung einer Structural Glazing-Klebung auf anorganischer Oberfläche nach ETAG 002

### Prüfbericht

Nr. 10-000345-PR01

(PB-K01-09-de-01)



Auftraggeber **ETEM S. A.**  
**light metals industry**  
1 Iroon Polytechniou Str.  
19018 Magoula  
Griechenland

#### Grundlagen

Leitlinie ETAG Nr. 002-1 :  
1998-07  
Leitlinie für die Europäische  
Technische Zulassung für ge-  
klebte Glaskonstruktionen;  
Teil 1: Gestützte und unge-  
stützte Systeme.

Gegenstand	H - Probekörper bestehend aus:
Substrat A	Floatglas nach EN 572-2 anodisch oxidiertem Aluminium, Farbton E6/C0
Substrat B	Fa. ETEM S.A., GR-19018 Magoula
Klebstoff	PROGLAZE VEC 90, Fa. TREMCO illbruck S.A.S.
Besonderheiten	-/-


#### Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum  
Nachweis der Structural Gla-  
zing-Klebung auf anorganischer  
Oberfläche

#### Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-  
gebnisse beziehen sich aus-  
schließlich auf das geprüfte und  
beschriebene Produkt.

Die Prüfung des Haft-Dehn-  
Verhaltens ermöglicht keine  
Aussage über weitere  
Leistungs- und qualitätsbestim-  
menden Eigenschaften des ge-  
prüften Klebstoffs.



Die Anforderungen der ETAG 002 zum Haftver-  
halten des SG-Klebstoffes **PROGLAZE VEC  
90** auf den oben genannten Oberflächen der  
Substrate A und B werden erfüllt.

ift Rosenheim  
08. Juli 2011

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Baustoffe & Halbzeuge

Monika Hutter, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieurin  
Materialprüfung

#### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-  
gungen und Hinweise zur Be-  
nutzung von ift-Prüf-  
dokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-  
fassung verwendet werden.

#### Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-  
samt 21 Seiten

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
- 4 Auswertung

Anlage 1 (1 Seite)  
Anlage 2 (3 Seiten)

Ve-Prü-1328-de



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18  
  
DAP-PL-0808 99  
DAP-ZE-2288 00  
TGA-ZM-16-93-00  
TGA-ZM-16-93-00